



WLZ-ty do wszystkich działek ( od licznika do altanek )  
 wykonać kablem YKYżo 3x4mm.  
 Trasy tych WLZ-tów uzgodnić na etapie realizacji  
 z Właścicielami działek i Prezesem ROD.  
 WLZ-ty do działek skrajnych ( 104-112 ), od strony ul. Półtuskiej i Ślężnej,  
 prowadzić poprzez działki " środkowe ",  
 w uzgodnieniu z ich Właścicielami i Prezesem ROD.

YAKXS 5x35mm<sup>2</sup> = 470m  
 YAKXS 5x16mm<sup>2</sup> = 1100m

Temat :	Projekt zasilania działek ogrodowych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "OAZA"		
Inwestor:	Rodzinny Ogród Działkowy "OAZA" , we Wrocławiu, ul. Ślężna		
Tytuł:	Projekt zagospodarowania terenu pod budowę wewnętrznych linii zasilających do działek ogrodowych	Nr upr.:	Data:
Projektował:	Eugeniusz Bąk	457/82/WBPP	01.2019
			Podpis: